



כ"ה אב תשפ"ה
19/08/2025
45415

**הנדון: מסמך הבהרות מס' 2 - מכרז 16/25
לאספקת, התקנה ו/או תיקון מערכות ו/או אביזרי מתח נמוך במוסדות חינוך ו/או ציבור**

עיריית אריאל מתכבדת בזאת לפרסם מסמך הבהרות מס' 2 למכרז 16/25.
מובהר ומודגש בזאת כי מסמך זה מהווה תוספת למסמכי המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד מהם,
וכי בכל מקרה של סתירה, גובר האמור בהודעה זו על האמור במסמכי המכרז.

על כל מציע לחתום על מסמך זה ולצרפו להצעתו למכרז.

מאשר קבלת מסמך הבהרה מס' 1 (יש לצרף המסמך למסמכי המכרז)

תאריך

חתימה + חותמת

מסמך	עמוד	סעיף	פירוט השאלה	תשובה
1	כללי	10	17	בהמשך להתייחסות המכרז לעסק מקומי או עסק בשליטת אשה. נבקש לקבל העדפה בהתאם לתיקון 26 לחובת המכרזים ל פי <u>תיקון מס' 26 לחוק חובת המכרזים</u> , במכרזים מכוח חוק חובת המכרזים תינתן עדיפות לעסק זעיר, קטן או בינוני, בשליטת משרת מילואים פעיל אשר שירת למעלה מ-20 יום במהלך 12 חודשים לפני מועד המכרז,
2	תנאי סף	8	17	בעמוד 8 נכתב המציע סיפק והתקין ציוד מתח נמוך בגופים מסחריים ו/או ציבוריים, בהיקף של לפחות 800,000 ₪ לא כולל מע"מ, בכל שנה, בכל אחת מ- 3 השנים 2022, 2023, 2024. ואילו בטבלה בעמוד 24 נכתב במהלך כמפורט להלן, : 2023, 2022, 2021 אני מבין שמדובר בטעות? צריך להציג ניסיון בין השנים 2022-2024?
3	פירוט המוצרים והמחירון	56	מסמך ה'	שיטת התמחור שנבחרה אינה ברורה. יש מחירון חלקים, ויש תיקון של מערכות קיימות, לדוגמא: "תיקון קומפלט לאינטרקומים תקולים, כולל חיווט, לרבות אספקת חלקי חילוף לפי הצורך. המחיר אחיד לכל אתר בו יידרש תיקון." המחיר שכולל תיקון (לכאורה חלקים+עבודה) אינו עולה בקנה אחד עם המחיר של החלקים בנפרד, אני מניח שכוונת הכותב היא "תיקון ללא חלקים"? או שנדרש לשנות ולכתוב "לרבות אספקת חלקי חילוף בהתאם למחירון בפרק ג'" איך יתכן שרק "פנל דלת למערכת אינטרקום שמע" מתומחר ב1900 ש"ח ומאידך כל התיקון כולל עבודה וחלקים זה 700 ₪. ? זה רלוונטי לכל הטבלה פרק א' – תיקון מערכות קיימות, קומפלט, במוסדות חינוך / ציבור